

**А К Т** 17

**Проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 гг.**

с.Кош-Агач

«20» 08 2020г.

Комиссия, образованная распоряжением главы МО «Кош-Агачский район» от 03.08.2020 г. № 341, на основании «Положения об оценке готовности котельной к работе в осенне-зимний период» с «17» 08 2020г. по «21» 08 2020г. провела проверку готовности к отопительному периоду:

**Средняя общеобразовательная школа с.Мухор-Тархата**

(указывается выполнение (невыполнение) условий готовности предприятия к работе )

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: **Средняя общеобразовательная школа с.Мухор-Тархата** подготовлена к работе и имеет право на получение паспорта готовности.

**Председатель комиссии:**

Начальник отдела «Строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ»



О.Б.Кусаинов

**Члены комиссии:**

Начальник Управления Образования  
МО «Кош-Агачский район»  
И.о.директора МКУ «Тепло»  
Директор МКУ «Строй Проект»



И.О.Солтонбаев

К.Н.Камалов

М.А.Бурисеков

**С актом ознакомлен, один экземпляр по месту:**

Директор по производству ООО «Теплый Ключ»

(должность руководителя предприятия)



О.О.Мухтасыров

(подпись) (И.О.)

СОГЛАСОВАНО:  
Инспектор \_\_\_\_\_  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2020г.

СОГЛАСОВАНО:  
Глава МО «Кош-Агачский район»  
С.М.Кыдырбаев  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2020г.

А К Т инструментально-визуального наружного и внутреннего обследования металлической дымогарных и конструктивов стен встроеной котельной Средняя общеобразовательная школа с.Мухор-Тархата Кош-Агачского района Республики Алтай

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Начальник Отдела «Строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКУ» \_\_\_\_\_ О.Б.Кусаинов  
Начальник Управления Образования \_\_\_\_\_ И.О.Солтоубаев  
МО «Кош-Агачский район» \_\_\_\_\_ К.Б.Камитов  
И.о.директора МКУ «Тепло» \_\_\_\_\_ М.А.Турсунов  
Директор МКУ «Строй Проект» \_\_\_\_\_ Т.О.Мухтасыров  
Директор по производству ООО «Теплый климат» \_\_\_\_\_

Произвели обследование металлической дымовой трубы встроеной котельной.

**Основные параметры дымовой трубы:**

Газоотводящий ствол	_____
Вантовые оттяжки	_____
Фундамент трубы	_____
Анкерные болты	_____
Крепление вантовых оттяжек	_____
Наличие конденсата	_____
Осадка фундамента	_____
Фундамент стены	_____
Толщина стены	_____
Высота стены	_____
Длина стены	_____
Заключение - металлическая дымовая труба	_____
Конструктов стен	_____



М\*60см\*0.3мм  
удовлет  
удовлет  
удовлет  
удовлет  
отсутст  
нет  
удовлет  
30см  
3,5м  
удовлет  
удовлет