

А К Т 19

Проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 гг.

с.Кош-Агач

«20» 08 2020г.

Комиссия, образованная распоряжением главы МО «Кош-Агачский район» от 03.08.2020 г. № 341, на основании «Положения об оценке готовности котельной к работе в осенне-зимний период» с «17» 08 2020г. по «21» 08 2020г. провела проверку готовности к отопительному периоду:

МКОУ ДО ДЮСШ с. Кош-Агач

(указывается выполнение (невыполнение) условий готовности предприятия к работе)

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: МКОУ ДО ДЮСШ с.Кош-Агач подготовлено к работе и имеет право на получение паспорта готовности.


Председатель комиссии:


Начальник отдела «Строительства,
архитектуры, земельно-имущественных
отношений и ЖКХ»



О.Б.Кусаинов

Члены комиссии:

Начальник Управления Образования
МО «Кош-Агачский район»
И.о.директора МКУ «Тепло»
Директор МКУ «Строй Проект»


И.О.С.Сайтбаев


К.И.Камитов


М.А.Туруспеков

С актом ознакомлен, один экземпляр получил:

Директор

(должность руководителя предприятия)


К.В.Байдоев

СОГЛАСОВАНО:
Инспектор _____
« ____ » _____ 2020г.

СОГЛАСОВАНО:
Глава МО «Кош-Агачский район»
С.М.Кыдырбаев
« ____ » _____ 2020г.

А К Т инструментально-визуального наружного и внутреннего
обследования металлической дымогарных и конструктивов стен
встроенной котельной МКОУ ДО ДЮСШ с.Кош-Агач Кош-Агачского
района Республики Алтай

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Начальник Отдела «Строительства, архитектуры,
земельно-имущественных отношений и ЖКХ»

Начальник Управления Образования

МО «Кош-Агачский район»

И.о.директора МКУ «Тепло»

Директор МКУ «Строй Проект»

Директор



Произвели обследование металлической дымовой трубы встроенной котельной.

Основные параметры дымовой трубы:

Газоотводящий ствол	<u>6м*30см*0,2мм</u>
Вантовые оттяжки	<u>удовлет</u>
Фундамент трубы	<u>-</u>
Анкерные болты	<u>-</u>
Крепление вантовых оттяжек	<u>удовлет</u>
Наличие конденсата	<u>отсутств</u>
Осадка фундамента	<u>нет</u>
Фундамент стены	<u>удовлет</u>
Толщина стены	<u>0,18см</u>
Высота стены	<u>3м</u>
Длина стены	<u>4*4м</u>
Заключение - металлическая дымовая труба	<u>удовлет</u>
Конструктов стен	<u>удовлет</u>