

**А К Т 7**

**Проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 гг.**

с.Кош-Агач

«18» 08 2020г.

Комиссия, образованная распоряжением главы МО «Кош-Агачский район» от 03.08.2020 г. № 341, на основании «Положения об оценке готовности котельной к работе в осенне-зимний период» с «17» 08 2020г. по «21» 08 2020г. провела проверку готовности к отопительному периоду:

**Муниципальное автономное учреждение Редакция газеты «Чуйские зори»**

(указывается выполнение (невыполнение) условий готовности предприятия к работе )

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: **Муниципальное автономное учреждение Редакция газеты «Чуйские зори»** подготовлено к работе и имеет право на получение паспорта готовности

**Председатель комиссии:**

Начальник отдела «Строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ»

  
О.Б.Кусаинов

**Члены комиссии:**

Начальник Управления Образования  
МО «Кош-Агачский район»  
И.о.директора МКУ «Тепло»  
Директор МКУ «Строй Проект»

  
И.О.Солтонбаев

  
К.Н.Камитов

  
М.А.Туруспеков

**С актом ознакомлен, один экземпляр получил:**

Заместитель директора ООО «Энерго Сервис»

  
Е.О.Мухтасыров

(должность руководителя предприятия)

(подпись)

(Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНО:

Инспектор \_\_\_\_\_

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2020г.

СОГЛАСОВАНО:

Глава МО «Кош-Агачский район»

С.М.Кыдырбаев

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2020г.

А К Т инструментально-визуального наружного и внутреннего обследования металлической дымогарных и конструктивов стен встроеной котельной Муниципальное автономное учреждение Редакция газеты «Чуйские зори» Кош-Агачского района Республики Алтай

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Начальник Отдела «Строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ»

О.Б.Кусаинов

Начальник Управления Образования

МО «Кош-Агачский район»

И.О.Солтонбаев

И.о.директора МКУ «Тепло»

К.Н.Камитов

Директор МКУ «Строй Проект»

М.А.Туруспеков

Заместитель директора ООО «Энерго Сервис»

Е.О.Мухтасыров

Произвели обследование металлической дымовой трубы встроеной котельной.

Основные параметры дымовой трубы:

Газоотводящий ствол

24м\*50см\*2,5мм

Вантовые оттяжки

удовлет

Фундамент трубы

удовлет

Анкерные болты

удовлет

Крепление вантовых оттяжек

удовлет

Наличие конденсата

отсутств

Осадка фундамента

нет

Фундамент стены

удовлет

Толщина стены

40см

Высота стены

2,6м

Длина стены

6\*5м

Заключение - металлическая дымовая труба

удовлет

Конструктов стен

удовлет