

А К Т 24

Проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 гг.

с.Кош-Агач

«18» 08 2020г.

Комиссия, образованная распоряжением главы МО «Кош-Агачский район» от 03.08.2020 г. № 341, на основании «Положения об оценке готовности котельной к работе в осенне-зимний период» с «17» 08 2020г. по «21» 08 2020г. провела проверку готовности к отопительному периоду:


Детский сад «Росток»

(указывается выполнение (невыполнение) условий готовности предприятия к работе)

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: **Детский сад «Росток»** подготовлен к работе и имеет право на получение паспорта готовности

Председатель комиссии:

Начальник отдела «Строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ»


О.Б.Кусаинов

Члены комиссии:

Начальник Управления Образования
МО «Кош-Агачский район»
И.о.директора МКУ «Тепло»
Директор МКУ «Строй Проект»



И.О.Солтонбаев

К.Н.Камитов

М.А.Туруспеков

С актом ознакомлен, один экземпляр получил:

Заместитель директора ООО «Энерго Сервис»
(должность руководителя предприятия)


Е.О.Мухтасыров
(Ф.И.О.)



СОГЛАСОВАНО:

Инспектор _____

« ____ » _____ 2020г.

СОГЛАСОВАНО:

Глава МО «Кош-Агачский район»

С.М.Кыдырбаев

« ____ » _____ 2020г.

А К Т инструментально-визуального наружного и внутреннего обследования металлической дымогарных и конструктивов стен встроеной котельной Детский сад «Росток» Кош-Агачского района Республики Алтай

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Начальник Отдела «Строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ»

 О.Б.Кусаинов

Начальник Управления Образования


МО «Кош-Агачский район»

 И.О.Солтонбаев


И.о.директора МКУ «Тепло»

 К.Н.Камитов

Директор МКУ «Строй Проект»

 М.А.Туруспеков

Заместитель директора ООО «Энерго Сервис»

 Е.О.Мухтасыров

Произвели обследование металлической дымовой трубы встроеной котельной.

Основные параметры дымовой трубы:

Газоотводящий ствол

Вантовые оттяжки

Фундамент трубы

Анкерные болты

Крепление вантовых оттяжек

Наличие конденсата

Осадка фундамента

Фундамент стены

Толщина стены

Высота стены

Длина стены

Заключение - металлическая дымовая труба

Конструктов стен

24м*50см*2.5мм

удовлет

удовлет

удовлет

удовлет

отсутств

нет

удовлет

40см

2,6м

6*5м

удовлет

удовлет

