

А К Т 20

Проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 гг.

с.Кош-Агач

«20» 08 2020г.

Комиссия, образованная распоряжением главы МО «Кош-Агачский район» от 03.08.2020 г. № 341, на основании «Положения об оценке готовности котельной к работе в осенне-зимний период» с «17» 08 2020г. по «21» 08 2020г. провела проверку готовности к отопительному периоду:

Средняя общеобразовательная школа им. Л.И.Тюковой с.Кош-Агач

(указывается выполнение (невыполнение) условий готовности предприятия к работе)

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: **Средняя общеобразовательная школа им. Л.И.Тюковой с.Кош-Агач** подготовлена к работе и имеет право на получение паспорта готовности

Председатель комиссии:

Начальник отдела «Строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ»



О.Б.Кусаинов

Члены комиссии:

Начальник Управления Образования
МО «Кош-Агачский район»
И.о.директора МКУ «Тепло»
Директор МКУ «Строй Проект»




И.О.Солтонбаев

К.Н.Камигов

М.А.Туруспеков

С актом ознакомлен, один экземпляр получил:

Заместитель директора ООО «Энерго Сервис»
(должность руководителя предприятия)


(подпись)

Е.О.Мухтасыров

(Ф.И.О.)



СОГЛАСОВАНО:
Инспектор _____
«__» _____ 2020г.

СОГЛАСОВАНО:
Глава МО «Кош-Агачский район»
_____ С.М.Кыдырбаев
«__» _____ 2020г.

А К Т инструментально-визуального наружного и внутреннего обследования металлической дымогарных и конструктивов стен встроенной котельной Средняя общеобразовательная школа им.

Л.И.Тюковой с.Кош-Агач Кош-Агачского района Республики Алтай

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Начальник Отдела «Строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ»

Начальник Управления Образования

МО «Кош-Агачский район»

И.о.директора МКУ «Тепло»

Директор МКУ «Строй Проект»

Заместитель директора ООО «Энерго Сервис»

 О.Б.Кусаинов

 И.О.Солтонбаев

 К.Н.Камитов

 М.А.Турсенков

 Е.О.Мухтасыров



Произвели обследование металлической дымовой трубы встроенной котельной.

Основные параметры дымовой трубы:

Газоотводящий ствол	<u>10м*50см*0,4мм</u>
Вантовые оттяжки	<u>удовлет</u>
Фундамент трубы	<u>удовлет</u>
Анкерные болты	<u>удовлет</u>
Крепление вантовых оттяжек	<u>удовлет</u>
Наличие конденсата	<u>отсутств</u>
Осадка фундамента	<u>нет</u>
Фундамент стены	<u>удовлет</u>
Толщина стены	<u>25см</u>
Высота стены	<u>2,7м</u>
Длина стены	<u>5*7мм</u>
Заключение - металлическая дымовая труба	<u>удовлет</u>
Конструктов стен	<u>удовлет</u>