

А К Т 13

Проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 гг.

с.Кош-Агач

«19» 08 2020г.

Комиссия, образованная распоряжением главы МО «Кош-Агачский район» от 03.08.2020 г. № 341, на основании «Положения об оценке готовности котельной к работе в осенне-зимний период» с «17» 08 2020г. по «21» 08 2020г. провела проверку готовности к отопительному периоду:


Основная общеобразовательная школа с.Ташанта

(указывается выполнение (невыполнение) условий готовности предприятия к работе)

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: **Основная общеобразовательная школа с.Ташанта** подготовлена к работе и имеет право на получение паспорта готовности

Председатель комиссии:

Начальник отдела «Строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ»


О.Б.Кусаинов

Члены комиссии:

Начальник Управления Образования
МО «Кош-Агачский район»
И.о.директора МКУ «Тепло»
Директор МКУ «Строй Проект»


И.О.Садтомбаев
К.И.Касимов
М.А.Гурусипков

С актом ознакомлен, один экземпляр получен:

Директор по производству ООО «Теплый Ключ»
(должность руководителя предприятия)


Е.О. Мухтасыров
(подпись) (Ф.И.О.)


СОГЛАСОВАНО:

Инспектор _____

« ____ » _____ 2020г.

СОГЛАСОВАНО:

Глава МО «Кош-Агачский район»

С.М.Кыдырбаев

« ____ » _____ 2020г.

А К Т инструментально-визуального наружного и внутреннего обследования металлической дымогарных и конструктивов стен встроеной котельной Основная общеобразовательная школа с.Ташанта Кош-Агачского района Республики Алтай

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

- Начальник Отдела «Строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКУ» О.Б.Кусаинов
- Начальник Управления Образования МО «Кош-Агачский район» И.О.Салтомбаев
- И.о.директора МКУ «Тепло» К.Л.Камитов
- Директор МКУ «Строй Проект» М.А.Турсупеков
- Директор по производству ООО «Теплый Ключ» Е.О.Мухтасыров



Произвели обследование металлической дымовой трубы встроеной котельной.

Основные параметры дымовой трубы:

Газоотводящий ствол	71*40см*0,4мм
Вантовые оттяжки	удовлет
Фундамент трубы	удовлет
Анкерные болты	удовлет
Крепление вантовых оттяжек	удовлет
Наличие конденсата	отсутств
Осадка фундамента	нет
Фундамент стены	удовлет
Толщина стены	35см
Высота стены	2,6м
Длина стены	5*7мм
Заключение - металлическая дымовая труба	удовлет
Конструктов стен	удовлет

