

А К Т 27

Проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 гг.

с.Кош-Агач

«18» 08 2020г.

Комиссия, образованная распоряжением главы МО «Кош-Агачский район» от 03.08.2020 г. № 341, на основании «Положения об оценке готовности котельной к работе в осенне-зимний период» с «17» 08 2020г. по «21» 08 2020г. провела проверку готовности к отопительному периоду:

Администрация муниципального образования «Кош-Агачский район»

(указывается выполнение (невыполнение) условий готовности предприятия к работе)

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: **Администрация муниципального образования «Кош-Агачский район»** подготовлена к работе и имеет право на получение паспорта готовности

Председатель комиссии:

Начальник отдела «Строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ»


О.Б.Кусаинов

Члены комиссии:

Начальник Управления Образования
МО «Кош-Агачский район»
И.о.директора МКУ «Тепло»
Директор МКУ «Строй Проект»


И.О.Солтонбаев

К.Н.Камитов

М.А.Туруспеков

С актом ознакомлен, один экземпляр получил:

Заместитель директора ООО «Энерго Сервис»

(должность руководителя предприятия)


Т.О.Мухтасыров
(подпись в район Ф.И.О.)


СОГЛАСОВАНО:
Инспектор _____
« ____ » _____ 2020г.

СОГЛАСОВАНО:
Глава МО «Кош-Агачский район»
С.М.Кыдырбаев
« ____ » _____ 2020г.

А К Т инструментально-визуального наружного и внутреннего обследования металлической дымогарных и конструктивов стен встроенной котельной Администрация муниципального образования «Кош-Агачский район»

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Начальник Отдела «Строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ»

О.Б.Кусаинов

Начальник Управления Образования

МО «Кош-Агачский район»

И.О.Солтонбаев

И.о.директора МКУ «Тепло»

К.Н.Камитов

Директор МКУ «Строй Проект»

М.А.Турсупеков

Заместитель директора ООО «Энерго Сервис»

Е.О.Мухтасыров

Произвели обследование металлической дымовой трубы встроенной котельной.

Основные параметры дымовой трубы:

Газоотводящий ствол

Вантовые оттяжки

Фундамент трубы

Анкерные болты

Крепление вантовых оттяжек

Наличие конденсата

Осадка фундамента

Фундамент стены

Толщина стены

Высота стены

Длина стены

Заключение - металлическая дымовая труба

Конструктов стен

10м*50см*0,4мм

удовлет

удовлет

удовлет

удовлет

отсутств

нет

удовлет

25см

2,7м

5*7мм

удовлет

удовлет