

А К Т 26

Проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 гг.

с.Кош-Агач

«18» 08 2020г.

Комиссия, образованная распоряжением главы МО «Кош-Агачский район» от 03.08.2020 г. № 341, на основании «Положения об оценке готовности котельной к работе в осенне-зимний период» с «17» 08 2020г. по «21» 08 2020г. провела проверку готовности к отопительному периоду:


Муниципальное казенное учреждение «Строй Проект»

(указывается выполнение (невыполнение) условий готовности предприятия к работе)

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: Муниципальное казенное учреждение «Строй Проект» подготовлено к работе и имеет право на получение паспорта готовности

Председатель комиссии:

Начальник отдела «Строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ»


О.Б.Кусаинов

Члены комиссии:

Начальник Управления Образования
МО «Кош-Агачский район»
И.о.директора МКУ «Тепло»
Директор МКУ «Строй Проект»


И.О.Солтонбаев
К.Н.Камитов
М.А.Туруспеков

С актом ознакомлен, один экземпляр получен:

Заместитель директора ООО «Энерго Сервис»

(должность руководителя предприятия)


Е.О.Мухтасыров
(подпись) (Ф.И.О.)

Муниципальное казенное учреждение «Тепло»
Муниципального образования «Кош-Агачский район»
ОГРН 1130404001111
Республика Алтай

СОГЛАСОВАНО:

Инспектор _____

«__» _____ 2020г.

СОГЛАСОВАНО:

Глава МО «Кош-Агачский район»

С.М.Кыдырбаев

«__» _____ 2020г.

А К Т инструментально-визуального наружного и внутреннего обследования металлической дымогарных и конструктивов стен встроеной котельной Муниципальное казенное учреждение «Строй Проект» Кош-Агачского района Республики Алтай

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Начальник Отдела «Строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ»

 О.Б.Кусаинов

Начальник Управления Образования

 И.О.Солтонбаев

МО «Кош-Агачский район»

 К.Н.Камитов

И.о.директора МКУ «Тепло»

 М.А.Туруспеков

Директор МКУ «Строй Проект»

 Е.О.Мухтасыров

Заместитель директора ООО «Энерго Сервис»

Произвели обследование металлической дымовой трубы встроеной котельной.

Основные параметры дымовой трубы:

Газоотводящий ствол

10м*50см*0,4мм

Вантовые оттяжки

удовлет

Фундамент трубы

удовлет

Анкерные болты

удовлет

Крепление вантовых оттяжек

удовлет

Наличие конденсата

отсутств

Осадка фундамента

нет

Фундамент стены

удовлет

Толщина стены

25см

Высота стены

2,7м

Длина стены

5*7мм

Заключение - металлическая дымовая труба

удовлет

Конструктов стен

удовлет