

А К Т 11

Проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 гг.

с.Кош-Агач

«19» 08 2020г.

Комиссия, образованная распоряжением главы МО «Кош-Агачский район» от 03.08.2020 г. № 341, на основании «Положения об оценке готовности котельной к работе в осенне-зимний период» с «17» 08 2020г. по «21» 08 2020г. провела проверку готовности к отопительному периоду:

Средняя общеобразовательная школа им. А.Кожабаяева с.Тобелер

(указывается выполнение (невыполнение) условий готовности предприятия к работе)

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: **Средняя общеобразовательная школа им. А.Кожабаяева с.Тобелер** подготовлена к работе и имеет право на получение паспорта готовности.

Председатель комиссии:

Начальник отдела «Строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ»



О.Б.Кусаев

Члены комиссии:

Начальник Управления Образования МО «Кош-Агачский район»
И.о.директора МКУ «Тепло»
Директор МКУ «Строй Проект»



И.О.Антонов

К.Т.Камитов

М.А.Турсулеков

С актом ознакомлен, один экземпляр получил:

Директор по производству ООО «Теплый Ключ»  **Б.О.Мухтасыров**
(должность руководителя предприятия) (Ф.И.О.)



СОГЛАСОВАНО:

Инспектор _____

«__» _____ 2020г.

СОГЛАСОВАНО:

Глава МО «Кош-Агачский район»

С.М.Кыдырбаев

«__» _____ 2020г.

А К Т инструментально-визуального наружного и внутреннего обследования металлической дымогарных и конструктивов стен встроенной котельной Средняя общеобразовательная школа им. А.Кожабаяева с.Тобелер

Кош-Агачского района Республики Алтай

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Начальник Отдела «Строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ»

О.Б.Кусаинов

Начальник Управления Образования

МО «Кош-Агачский район»

И.о.директора МКУ «Тепло»

Директор МКУ «Строй Проект»

Директор по производству ООО «Тепло»



Произвели обследование металлической дымовой трубы, встроенной котельной.

Основные параметры дымовой трубы:

Газоотводящий ствол

9м*50см*04мм

Вантовые оттяжки

удовлет

Фундамент трубы

удовлет

Анкерные болты

удовлет

Крепление вантовых оттяжек

удовлет

Наличие конденсата

отсутств

Осадка фундамента

нет

Фундамент стены

удовлет

Толщина стены

40см

Высота стены

2,5м

Длина стены

10 мм

Заключение - металлическая дымовая труба

удовлет

Конструктов стен

удовлет

