

А К Т 15

Проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 гг.

с.Кош-Агач

«19» 08 2020г.

Комиссия, образованная распоряжением главы МО «Кош-Агачский район» от 03.08.2020 г. № 341, на основании «Положения об оценке готовности котельной к работе в осенне-зимний период» с «17» 08 2020г. по «21» 08 2020г. провела проверку готовности к отопительному периоду:

ДСОВ «Тийнеш» с.Бельтир

(указывается выполнение (невыполнение) условий готовности предприятия к работе)

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: ДСОВ «Тийнеш» с.Бельтир подготовлен к работе и имеет право на получение паспорта готовности.

Председатель комиссии:


Начальник отдела «Строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ»


О.Б.Кусаинов

Члены комиссии:

Начальник Управления Образования
МО «Кош-Агачский район»
И.о.директора МКУ «Тепло»
Директор МКУ «Строй Проект»




И.О.Солтоубаев
К.Н.Камитов
М.А.Турусбеков

С актом ознакомлен, один экземпляр получен:

Директор по производству ООО «Теплый Ключ»
(должность руководителя предприятия)



Е.О.Мухтасыров
(И.О.)

СОГЛАСОВАНО:

Инспектор _____

«___» _____ 2020г.

СОГЛАСОВАНО:

Глава МО «Кош-Агачский район»

С.М.Кыдырбаев

«___» _____ 2020г.

А К Т инструментально-визуального наружного и внутреннего обследования металлической дымогарных и конструктивов стен встроеной котельной ДСОВ «Тийнеш» с.Бельтир Кош-Агачского района Республики Алтай

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Начальник Отдела «Строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ»

О.Б.Кусаинов

Начальник Управления Образования

МО «Кош-Агачский район»

И.о.директора МКУ «Тепло»

Директор МКУ «Строй Проект»

Директор по производству ООО «Теплый Ключ»

И.О.Солтонбаев

К.И.Камитов

М.А.Туруспеков

Е.О.Мухтамыров

Произвели обследование металлической дымовой трубы встроеной котельной.

Основные параметры дымовой трубы:

Газоотводящий ствол

Вантовые оттяжки

Фундамент трубы

Анкерные болты

Крепление вантовых оттяжек

Наличие конденсата

Осадка фундамента

Фундамент стены

Толщина стены

Высота стены

Длина стены

Заключение - металлическая дымовая труба

Конструктов стен

9м*40см*0,3мм

удовлет

удовлет

удовлет

удовлет

отсутств

нет

удовлет

30см

3.3м

5*8м

удовлет

удовлет

