

А К Т 8

Проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 гг.

с.Кош-Агач

«18» 08 2020г.

Комиссия, образованная распоряжением главы МО «Кош-Агачский район» от 03.08.2020 г. № 341, на основании «Положения об оценке готовности котельной к работе в осенне-зимний период» с «17» 08 2020г. по «21» 08 2020г. провела проверку готовности к отопительному периоду:


ДЮСШ (вечерняя школа) с.Кош-Агач

(указывается выполнение (невыполнение) условий готовности предприятия к работе)

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: **ДЮСШ (вечерняя школа) с.Кош-Агач** подготовлена к работе и имеет право на получение паспорта готовности.

Председатель комиссии:

Начальник отдела «Строительства,
архитектуры, земельно-имущественных
отношений и ЖКХ»


О.Б.Кусаинов

Члены комиссии:

Начальник Управления Образования
МО «Кош-Агачский район»
И.о.директора МКУ «Тепло»
Директор МКУ «Строй Проект»


И.О.Солтонбаев
К.Н.Камитов
М.А.Турсулеков

С актом ознакомлен, один экземпляр получил:

Заместитель директора ООО «Энерго Сервис»  **Е.О.Мухтасыров**
(должность руководителя предприятия) (И.О.)


Сервис

СОГЛАСОВАНО:
Инспектор _____

« ____ » _____ 2020г.

СОГЛАСОВАНО:
Глава МО «Кош-Агачский район»
С.М.Кыдырбаев

« ____ » _____ 2020г.

А К Т инструментально-визуального наружного и внутреннего
обследования металлической дымогарных и конструктивов стен
встроенной котельной ДИОСШ (вечерняя школа) с.Кош-Агач Кош-
Агачского района Республики Алтай

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Начальник Отдела «Строительства, архитектуры,
земельно-имущественных отношений и ЖКУ» _____ О.Б.Кусаинов
Начальник Управления Образования
МО «Кош-Агачский район» _____ И.О.Содтомбаев
И.о.директора МКУ «Тепло» _____ К.Н.Камитов
Директор МКУ «Строй Проект» _____ М.А.Туруспеков
Заместитель директора ООО «Энерго Сервис» _____ К.О.М.Атасыров

Произвели обследование металлической дымовой трубы встроенной
котельной.

Основные параметры дымовой трубы:

Газоотводящий ствол	6м*28см*0,5мм
Вантовые оттяжки	удовлет
Фундамент трубы	удовлет
Анкерные болты	удовлет
Крепление вантовых оттяжек	удовлет
Наличие конденсата	отсутств
Осадка фундамента	нет
Фундамент стены	удовлет
Толщина стены	28см
Высота стены	3,5м
Длина стены	5*7м
Заключение - металлическая дымовая труба	удовлет
Конструктов стен	удовлет