

А К Т 21

Проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 гг.

с.Кош-Агач

«21» 08 2020г.

Комиссия, образованная распоряжением главы МО «Кош-Агачский район» от 03.08.2020 г. № 341, на основании «Положения об оценке готовности котельной к работе в осенне-зимний период» с «17» 08 2020г. по «21» 08 2020г. провела проверку готовности к отопительному периоду:

Средняя общеобразовательная школа им. М.И. Берсимбаева с.Джазатор
(указывается выполнение (невыполнение) условий готовности предприятия к работе)

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: **Средняя общеобразовательная школа им. М.И. Берсимбаева с.Джазатор** подготовлена к работе и имеет право на получение паспорта готовности.

Председатель комиссии:

Начальник отдела «Строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ»


О.Б.Кусаинов

Члены комиссии:

Начальник Управления Образования
МО «Кош-Агачский район»
И.о.директора МКУ «Тепло»
Директор МКУ «Строй Проект»


И.О.Солтонбаев


Б.Н.Камитов


М.А.Туруспеков

С актом ознакомлен, один экземпляр получил:

директор

(должность руководителя предприятия)


А.Е.Маусумканов

(подпись)

(Ф.И.О.)



СОГЛАСОВАНО:
Инспектор _____
«__» _____ 2020г.

СОГЛАСОВАНО:
Глава МО «Кош-Агачский район»
_____ С.М.Кыдырбаев
«__» _____ 2020г.

А К Т инструментально-визуального наружного и внутреннего обследования металлической дымогарных и конструктивов стен встроенной котельной Средняя общеобразовательная школа им. М.И. Берсимбаева с.Джазатор Кош-Агачского района Республики Алтай

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Начальник Отдела «Строительства, архитектуры,

земельно-имущественных отношений И.О.Солтанбаев

Начальник Управления Образования

МО «Кош-Агачский район»

И.о.директора МКУ «Тепло»

Директор МКУ «Строй Проект»

Директор



Произвели обследование металлической дымовой трубы встроенной котельной.

Основные параметры дымовой трубы:

Газоотводящий ствол

8м*60см*0,4мм

Вантовые оттяжки

удовлет

Фундамент трубы

удовлет

Анкерные болты

удовлет

Крепление вантовых оттяжек

удовлет

Наличие конденсата

отсутств

Осадка фундамента

нет

Фундамент стены

удовлет

Толщина стены

30см

Высота стены

2,5м

Длина стены

7*8мм

Заключение - металлическая дымовая труба

удовлет

Конструктов стен

удовлет