

А К Т 6

Проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 гг.

с.Кош-Агач

«18» 08 2020г.

Комиссия, образованная распоряжением главы МО «Кош-Агачский район» от 03.08.2020 г. № 341, на основании «Положения об оценке готовности котельной к работе в осенне-зимний период» с «14» 08 2020г. по «21» 08 2020г. провела проверку готовности к отопительному периоду:

Детский сад «Ручеек» с.Кош-Агач

(указывается выполнение (невыполнение) условий готовности предприятия к работе)

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: Детский сад «Ручеек» с.Кош-Агач подготовлен к работе и имеет право на получение паспорта готовности.

Председатель комиссии:

Начальник отдела «Строительства,
архитектуры, земельно-имущественных
отношений и ЖКХ»



О.Б.Кусаинов

Члены комиссии:

Начальник Управления Образования
МО «Кош-Агачский район»
И.о.директора МКУ «Тепло»
Директор МКУ «Строй Проект»



И.О.Солтомбаев

К.Н.Камитов

М.А.Бурсулеков

С актом ознакомлен, один экземпляр получен:

Заместитель директора ООО «Энерго Сервис»
(должность руководителя предприятия)



Б.О.Мухтасыров

(подпись)

(Ф.И.О.)



СОГЛАСОВАНО:

Инспектор _____

«___» _____ 2020г.

СОГЛАСОВАНО:

Глава МО «Кош-Агачский район»

С.М.Кыдырбаев

«___» _____ 2020г.

А К Т инструментально-визуального наружного и внутреннего обследования металлической дымогарных и конструктивов стен встроеной котельной Детский сад «Ручеек» с.Кош-Агач Кош-Агачского района Республики Алтай

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Начальник Отдела «Строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ»

О.Б.Кусаинов

Начальник Управления Образования

И.О.Солтонбаев

МО «Кош-Агачский район»

К.Ж.Жамитов

И.о.директора МКУ «Тепло»

М.А.Груспеков

Директор МКУ «Строй Проект»

Е.О.Мухтасыров

Заместитель директора ООО «Энерго Сервис»

Произвели обследование металлической дымовой трубы встроеной котельной.

Основные параметры дымовой трубы:

Газоотводящий ствол

6м*50см*0,3мм

Вантовые оттяжки

удовлет

Фундамент трубы

удовлет

Анкерные болты

удовлет

Крепление вантовых оттяжек

отсутств

Наличие конденсата

нет

Осадка фундамента

удовлет

Фундамент стены

40см

Толщина стены

2,5м

Высота стены

6*8м

Длина стены

удовлет

Заключение - металлическая дымовая труба

удовлет

Конструктов стен