

А К Т 4

Проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 гг.

с.Кош-Агач

«18» 08 2020г.

Комиссия, образованная распоряжением главы МО «Кош-Агачский район» от 03.08.2020 г. № 341, на основании «Положения об оценке готовности котельной к работе в осенне-зимний период» с «17» 08 2020г. по «21» 08 2020г. провела проверку готовности к отопительному периоду:


Детский сад «Балдырган» с.Кош-Агач

(указывается выполнение (невыполнение) условий готовности предприятия к работе)

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: **Детский сад «Балдырган» с.Кош-Агач** подготовлен к работе и имеет право на получение паспорта готовности.

Председатель комиссии:

Начальник отдела «Строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ»


О.Б.Кусаинов

Члены комиссии:

Начальник Управления Образования
МО «Кош-Агачский район»
И.о.директора МКУ «Тепло»
Директор МКУ «Строй Проект»


И.О.Солтоубаев
К.Н.Камитов
М.А.Турсуспеков

С актом ознакомлен, один экземпляр получен

Заместитель директора ООО «Энерго Сервис»
(должность руководителя предприятия)


Е.О.Мухтасыров
(Ф.И.О.)



СОГЛАСОВАНО:
Инспектор _____
«__» _____ 2020г.

СОГЛАСОВАНО:
Глава МО «Кош-Агачский район»
С.М.Кыдырбаев
«__» _____ 2020г.

**А К Т инструментально-визуального наружного и внутреннего
обследования металлической дымогарных и конструктивов стен
встроенной котельной Детский сад «Балдырган» с.Кош-Агач Кош-
Агачского района Республики Алтай**

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Начальник Отдела «Строительства, архитектуры,
земельно-имущественных отношений и ЖКХ»

О.Б.Кусаинов

Начальник Управления Образования

МО «Кош-Агачский район»

И.о.директора МКУ «Тепло»

Директор МКУ «Строй Проект»

Заместитель директора ООО «Энерго Сервис»

И.О. Солтонбаев
К.И. Камитов
М.А. Туруспеков
Е.О. Мухтасыров

Произвели обследование металлической дымовой трубы встроенной
котельной.

Основные параметры дымовой трубы:

Газоотводящий ствол

7м*40см*0,3мм

Вантовые оттяжки

удовлет

Фундамент трубы

удовлет

Анкерные болты

удовлет

Крепление вантовых оттяжек

удовлет

Наличие конденсата

отсутств

Осадка фундамента

нет

Фундамент стены

удовлет

Толщина стены

40см

Высота стены

2,6м

Длина стены

6*5м

Заключение - металлическая дымовая труба

удовлет

Конструктов стен

удовлет

