

**А К Т 16**

**Проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 гг.**

с.Кош-Агач

«20» 08 2020г.

Комиссия, образованная распоряжением главы МО «Кош-Агачский район» от 03.08.2020 г. № 341, на основании «Положения об оценке готовности котельной к работе в осенне-зимний период» с «17» 08 2020г. по «21» 08 2020г. провела проверку готовности к отопительному периоду:


**Детский сад с.Мухор-Тархата**

(указывается выполнение (невыполнение) условий готовности предприятия к работе )

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: **Детский сад с.Мухор-Тархата** подготовлен к работе и имеет право на получение паспорта готовности.

**Председатель комиссии:**

Начальник отдела «Строительства,  
архитектуры, земельно-имущественных  
отношений и ЖКХ»

  
О.Б.Кусаинов

**Члены комиссии:**

Начальник Управления Образования  
МО «Кош-Агачский район»  
И.о.директора МКУ «Тепло»  
Директор МКУ «Строй Проект»

  
И.О.Солтоубаев  
К.И.Камитов  
М.А.Турбусиев

**С актом ознакомлен, один экземпляр получен:**

Директор по производству ООО «Теплый Ключ»  
(должность руководителя предприятия)

  
И.О.Мухтасыров  


СОГЛАСОВАНО:

Инспектор \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2020г.

СОГЛАСОВАНО:

Глава МО «Коч-Агачский район» \_\_\_\_\_

С.М.Кыдырбаев

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2020г.

А К Т инструментально-визуального наружного и внутреннего обследования металлической дымогарных и конструктивов стен встроеной котельной Детский сад с.Мухор-Тархата

Коч-Агачского района Республики Алтай

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Начальник Отдела «Строительства, архитектуры,

земельно-имущественных отношений и ЖКХ»

Начальник Управления Образования

МО «Коч-Агачский район»

И.о.директора МКУ «Тепло»

Директор МКУ «Строй Проект»

Директор по производству ООО «Теплый Ключ»

О.Б.Кусаинов

И.О.Солтоубаев

К.Н.Камитов

М.А.Турусбеков

Е.О.Мухомыров

Произвели обследование металлической дымовой трубы встроеной котельной.

**Основные параметры дымовой трубы:**

Газоотводящий ствол

Вантовые оттяжки

Фундамент трубы

Анкерные болты

Крепление вантовых оттяжек

Наличие конденсата

Осадка фундамента

Фундамент стены

Толщина стены

Высота стены

Длина стены

Заключение - металлическая дымовая труба

Конструктов стен

7м\*40см\*0.3мм

удовлет

удовлет

удовлет

удовлет

отсутств

нет

удовлет

35см

2,2м

3\*3мм

удовлет

удовлет

